




**Источник питания xDSL-модема
ЛИПГ.435619.016 ПС
Паспорт**

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, основные параметры и технические характеристики источника питания xDSL-модема ЛИПГ. 435619.016 (далее по тексту – источника).
- 1.2 Паспорт входит в комплект поставки источника, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.
- 1.3 Источник предназначен для питания xDSL-модема в составе “Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А” ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1.
- 1.4 Источник рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых непожароопасных помещениях категории размещения ОЗ по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 30 до плюс 45 °С, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).
- 1.5 Габаритные размеры 72х28х10 мм.
- 1.6 Масса, не более 0,1 кг.
- 1.7 Диапазон питающего напряжения от 10 до 14 В постоянного тока.
- 1.8 Потребляемая мощность, не более 10 Вт.
- 1.9 Выходное напряжение питания 14 В.
- 1.10 Максимальный выходной ток питания 0,52 А.
- 1.11 Срок службы – 8 лет, срок хранения до начала эксплуатации – 6 месяцев.
- 1.12 Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

2 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка, подключение и эксплуатация источника производится в соответствии со схемой подключения. Разъем источника питания блока сопряжения вставить в разъем XS1 источника питания xDSL-модема. Питание xDSL-модема подается через клеммную колодку XS3 MSTBA-2,5/2-ST, входящую в комплект поставки.



3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Количество
ЛИПГ.435619.016	Источник питания xDSL-модема	1
ЛИПГ.435619.016ПС	Паспорт	1
	Клеммная колодка MSTBA-2,5/2-ST	1

3 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Источник питания xDSL-модема ЛИПГ.435619.016

Соответствует конструкторской документации ЛИПГ. 435619.016 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления

Заводской номер

Упаковку произвел _____

МП
Принят ОТК

Продление срока гарантии до лет
МП

по госзаказу _____

(без печати ОТК недействительно)

4 ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с **проектом** / **типовым проектным решением** / **актом обследования** (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

наименование монтажной организации	адрес	телефон	МП
Ответственное лицо: _____	Подпись: _____	Дата: _____	
Источник принят в эксплуатацию в составе			

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации	адрес	телефон	МП
Ответственное лицо: _____	Подпись: _____	Дата: _____	

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу источника и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки источника, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

5.2 Срок гарантии 3 года. Продление срока гарантии по госзаказу в соответствии с отметкой ОТК.

5.3 Гарантия не распространяется на источники, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

5.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Источник принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

5.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро "СОКРАТ"
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77
E-mail: sokrat@sokrat.ru, <http://www.sokrat.ru>



187102IN3718